PLV :

PRÉFET
DE L'EURE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Normandie

Agence régionale de santé de Normandie
Unité départementale de l'Eure

MONSIEUR LE PRESIDENT
SEPASE
SIEGE SOCIAL ET SERVICES ADM.
77 rue des Longues des Plesses
27160 BRETEUIL SUR ITON

Evreux, le 2 juillet 2025

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SEPASE

Prélèvement	00171338	Prélevé le :	mercredi 07 mai 2025 à 10h15
Unité de gestion	SEPASE (UGE 0169)	par :	LABEO ML
Installation	BRETEUIL SUR ITON (UDI 000272)	Type visite :	D1
Point de surveillance	CENTRE VILLE (P 0000000270)	Type d'eau :	T
Commune	BRETEUIL	Motif :	contrôle sanitaire
Localisation exacte	Les Portes Blanches Bordigny		

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3 NFU				2,00
Température de l'eau	14,2 °C				25,00
Conductivité à 25°C	555 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,6 unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.14 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.17 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127 — Code SISE de l'analyse : 00174478 — Référence laboratoire : U25.4276-1-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	74 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,010 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	36,0 mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00171338)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET

Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr