PLV :

PRÉFET
DE L'EURE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Normandie

Agence régionale de santé de Normandie
Unité départementale de l'Eure

MONSIEUR LE PRESIDENT
SEPASE
SIEGE SOCIAL ET SERVICES ADM.
77 rue des Longues des Plesses
27160 BRETEUIL SUR ITON

Evreux, le 21 juillet 2025

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SEPASE

Prélèvement	00171754		
Unité de gestion	SEPASE (UGE 0169)	Prélevé le :	mercredi 18 juin 2025 à 13h00
Installation	BRETEUIL SUR ITON (UDI 000272)	par :	LABEO ML
Point de surveillance	CENTRE VILLE (P 0000000270)	Type visite :	D2
Commune	BRETEUIL	Type d'eau :	T
Localisation exacte	Les Portes Blanches Bordigny	Motif :	CP

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3 NFU				2,00
Température de l'eau	18,5 °C				25,00
Conductivité à 25°C	545 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,7 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,16 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,17 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : METD2 Code SISE de l'analyse : 00174894 Référence laboratoire : U25.5570-2-1

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Nickel	<2,0 µg/L		20,00		
Cuivre	0,0 mg/L		2,00		1,00
Plomb	0,45 µg/L		10,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00171754)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET