PRÉFET
DE L'EURE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence régionale de santé de Normandie
Unité départementale de l'Eure

MONSIEUR LE PRESIDENT
SEPASE
SIEGE SOCIAL ET SERVICES ADM.
77 rue des Longues des Plesses
27160 BRETEUIL SUR ITON

Evreux, le 7 août 2025

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SEPASE

Prélèvement	00172392
Unité de gestion	SEPASE (UGE 0169)
Installation	BRETEUIL SUR ITON (UDI 000272)
Point de surveillance	CENTRE VILLE (P 0000000270)
Commune	BRETEUIL
Localisation exacte	Centre médico - social

Prélevé le :	mercredi 30 juillet 2025 à 11h40
par :	LABEO JFT
Type visite :	D1
Type d'eau :	T
Motif :	contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3 NFU				2,00
Température de l'eau	19,0 °C				25,00
Conductivité à 25°C	539 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,3 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,24 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,25 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127 — Code SISE de l'analyse : 00175532 — Référence laboratoire : U25.6641-1-1

	Résultats				
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,010 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	34,0 mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00172392)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur du génie sanitaire,
Jérôme LE BOUARD

Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr